

2865

2873/4

Garami Ernő utca

2861

2856/1

2856/2

2860

2862

2859

2854/1

2857/1

2857/2

2858

2853

2852

2851/1

2851/2

281

Földkabel - KIF + 22 kV több db.
légvezeték nyomvonala felvezetve
Nyíregyháza, 20.13.07.23

egyvezető

A tervezett munka
hálózati munkát

érinti,
szakfelügyelet
kötelező!

H. 11

2013 JUL. 18

2850/3

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt
Hálózati Régióközpont
Nyíregyháza

Figyelm! A kiviteli terv szerinti adatként felvezetve a terv szerinti
a felkötés!
Tavakozási közművezetést a kiviteli terv szerinti
Közmű- és légtérvezetési nyelvtan alapján a terv szerinti tervig érvényes!

V. a.

11

←→ 22 kV földkabel
←→ KIF földkabel



Bakó Barnabás

Iktatószám: SZSZB-1172/1/2013.

Tárgy: Tiszavasvári Kossuth u. 2854/3. hrsz.
(áruház előtti park) területén alagút feltárási
munkákat megelőző kutatás,
földmunkavégzés

Ügyintézőnk: Csatlósé Dani Ágnes

4440 Tiszavasvári

Vasvári P. u. 69./B

A 36. sz. Polgár-Nyíregyháza másodrendű főút mellett Tiszavasvári, Kossuth u. 2854/3. hrsz.-ú ingatlanon lévő parkosított területen alagút feltárási munkákat megelőző kutatáshoz, kézi földmunka végzéshez kérte hozzájárulásunkat.


Tárgyi ingatlanterület nem az országos közút része, azon a tervezett munkák elvégzését az alábbi feltételekkel tudomásul vesszük:

- A 36. sz. főút területén bontási munka nem végezhető.
- A kivitelezés során a főutat és tartozékait, föld, gép, szerszám és anyag tárolására felhasználni nem szabad. A közúton a munkálatok tartama alatt a víz akadálytalan lefolyásáról (különös tekintettel a csapadékvíz-elvezető rendszer folyamatos működőképességére is), a sár és egyéb szennyeződés, idegen anyag (kő, fa, stb.) eltakarításáról folyamatosan gondoskodni kell.
- A kitermelt földet el kell szállítani. Rakodás a 36. sz. főúthoz csatlakozó 2862. hrsz.-ú (Rózsa F.) utcáról történhet, a 36. sz. főút területe nem vehető igénybe.
- A munkaterületet folyamatosan körül kell korlátozni.
- A kivitelezés ideje alatt az ingatlanok gépjárművel történő megközelítéséről, a gyalogos, kerékpáros forgalom biztonságáról, a buszmegállók megközelítéséről gondoskodni kell.
- A munkaárok oldalát függőleges, zárt sorú dúcolással kell ellátni figyelembe véve a talaj állékonyságát, a talajmechanikai szakvéleményben foglaltakat, valamint a munkaterület mellett elhaladó forgalom által okozott dinamikus terheléseket is.

Nyilatkozatunk csak a 2854/3. hrsz.-ú terület tulajdonosának, kezelőjének hozzájárulása esetén érvényes. Felhívjuk a figyelmet a területen esetlegesen fellelhető közművek üzemeltetőinek megkeresésére is.

Nyíregyháza, 2013. július 1.


Bodócs János
osztályvezető


Hógyán Ildikó
osztályvezető

Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Igazgatóság
4400 Nyíregyháza, Búza tér 20.
1507.

Kapják:

- 1./ Címzett
- 2./ Üzemmérnökség Nyíregyháza
- 3./ Irattár



Műszaki szolgáltatások igazgatóság
Észak-alföldi szolgáltatási központ

4400 Nyíregyháza Kálvin tér 4-5.
4401 Nyíregyháza Pf. 58
Tel: 42/406-243 Fax: 42/314-273

Bakó András
Tiszavasvári
Vasvári Pál utca 69/B
4440

Ügyiratszám: 4203393-44072804-2/2013

Ügyintéző: Vida Imre

Telefon: 42/406-243

Telefax: 42/314-273

E-mail cím:

Melléklet:

KÖZMŰKEZELŐI NYILATKOZAT

Beadvány azonosító: H-1

Tárgy jellege: EGYÉB

Tárgy helyszíne:

Tárgy: **Vásárosnamény, Kossuth utca hrsz 2854/3 munkagödör készítés alagút feltárás**

Tisztelt Címzett!

A tárgyi témában igazgatóságunkhoz benyújtott terveit megvizsgáltuk. Megállapítottuk, hogy a tervezett létesítmény

KERESZTEZI és/vagy MEGKÖZELÍTI a meglévő földalatti/földfeletti távközlési hálózatunkat.

A közműegyeztetési jegyzőkönyvben és az alábbiakban leírt létesítési feltételeink betartása mellett a tárgyi létesítmény csatolt terv szerinti kivitelezéséhez **közműkezelői hozzájárulásunkat megadjuk.**

A kábelek nyomvonalkitűzése:

szükséges ☐

nem kell ☒

Szakfelügyelet megrendelése:

szükséges ☒

nem kell ☐

Területileg illetékes szervezeti egység(ek):

- Hálózat Üzemeltetési Igazgatóság, Területi üzemeltetési központ Kelet-magyarország, Kábelhálózat üzemeltetési osztály Dél-kelet (4026 Debrecen Bethlen Gábor utca 1., levélcím: 4047 Debrecen, Tel: 52/401-674, Fax:)

- Hálózat üzemeltetési igazgatóság, Területi üzemeltetési központ Kelet-magyarország, Hálózat és berendezés technikai osztály Gerinchálózat üzemeltetési csoport Debrecen (4027 Debrecen Bethlen Gábor utca 1., levélcím: 4047 Debrecen, Tel: 52/401-520, Fax:)

A beadványtervvel kapcsolatosan az egyeztető az alábbiakat közli:

A tárgyi létesítmény kivitelezése során az alábbi előírásaink betartását kérjük:

- Távközlési létesítmény megközelítése és keresztezése esetén a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában lévő kábelek) védelméről az MSZ 7487/2,3/ 1980, MSZ 151-1 /2000, MSZ 151-3/ 1988, MSZ 151-4/ 1989, MSZ 151-8/2002, MSZ 13207/2000, MSZ 17200/2-4/1999, MSZ 17200/5,7/2000, MSZ 17200-6/2002, MSZ 17200-8/2003, MSZE 17200-9/2005 sz. szabványokban, a 4/1981. (111.11.) KPM-IPM együttes rendeletben és a 2003. évi C.törvényben foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A nyomvonalkitűzést és szakfelügyeletet a tárgyi létesítmény munkálatainak megkezdése előtt min.10 nappal korábban meg kell rendelni a Magyar Telekom Nyrt. fentebb leírt területileg illetékes szervezeti egysége(i)től.
- A távközlő létesítmény feletti jelölő szalagot egy új, legkevesebb 2 m hosszú, eredetivel azonos feliratozású darabbal pótolnia kell a kivitelezőnek.
- A távközlő létesítmények nyomvonalától 2-2 méteren belül csak kézi földmunka végezhető.
- Keresztezés esetén kutatóárok óvatos kézi kiásásával kell feltárni a távközlő kábel helyét.
- Párhuzamos nyomvonallevezetés esetén - amennyiben a 2 méteres közelségen belülré kerül a nyomvonal - 25 méterenként (szükség esetén sűrűbben is) kutatóárokkal kell feltárni a Magyar Telekom Nyrt. létesítményt.
- A feltárt létesítmények munkaidőn túli őrzéséről, vagy legkevesebb 30 cm-es ideiglenes (kis szemcseméretű) talajtakarásáról a kivitelező köteles gondoskodni.
- A nyomvonal kitűzésénél a keresztezés helyét, a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában lévő kábelek nyomvonalának töréspontjait, ill. a Magyar Telekom Nyrt. létesítményeinek helyét kell megjelölni legalább 10 méterenként feltűnő színű, a földből 50 cm-re kiálló karóval vagy egyéb geodéziai módszerrel.
- A szükséges karókat és azok leverését a kivitelezőnek kell biztosítania.
- Kutatóárok ásására nyomvonalkitűzés esetén is szükség van.
- A Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában lévő földalatti létesítmény /akna, szekrény/ fedlapját kinyitni, valamint a föld alatti létesítménybe lemenni tilos! Alépítményben munkát csak a Magyar Telekom Nyrt. fentebb leírt területileg illetékes szervezeti egységei végezhet(nek).
- Munkaterület átadásra a Magyar Telekom Nyrt. fentebb leírt területileg illetékes szervezeti egysége(i)t meg kell hívni.
- A munkálatok időtartama alatt az engedélyezett tervet (melynek tartalmaznia kell az egyeztetési nyilatkozatokat is a bélyegzéssel ellátott rajzokkal) a munkaterületen kell tartani.
- A kivitelező köteles bármely rongálást/kábelhibát azonnal jelezni a Magyar Telekom Nyrt.-nek a Főügyelet zöldszáma: 06-80/23-13-13.
- A Magyar Telekom Nyrt. létesítményének esetleges sérüléseinek helyreállítási költségei- szakfelügyeletről függetlenül - a kivitelezőt terhelik.
- A Magyar Telekom Nyrt.-t érintő munkaterület létesítményeire nyíltákos résztechnikai átadás átvételi eljárást kell meghirdetni a Magyar Telekom Nyrt. fentebb leírt területileg illetékes szervezeti egysége(i)nek részvételével, mely eljárásról kell bemutatni a földalatti létesítményeink sérülés mentességét.

Záradék: Az közműkezelői nyilatkozat érvényessége: 2014.07.18

Csatolt tervtől eltérő nyomvonal, illetve eltérő műszaki megoldások alkalmazása esetén új engedélyezési eljárást kell indítani.

Nyíregyháza, 2013.07.18

Üdvözlettel,

Magyar Telekom Nyrt.
Főosztály
Közvetítő és ügykezelési központ

1100 Nyíregyháza, Kálvin tér 5.
Telefon: 4203393 Fax: 42314-273
Magyar Telekom Nyrt.

Bakó Barnabás

Tiszavasvári

Vasvári Pál u. 69.


Tárgy: Nyilatkozat

T. Cím kérelmére a benyújtott helyszínrajz alapján a Tiszavasvári Kossuth Lajos u. 2854/3 hrsz-ú területen tervezett közterület bontási munkák végzéséhez kapcsolódóan előzetesen nyilatkozunk, hogy a tervezett helyszínen gázelosztóvezeték nem található, a helyszínt gázelosztóvezeték biztonsági övezet nem érinti.

Jelen nyilatkozat a kb. 10 m² nagyságú munkaterületen, kb. 2 méter mélységig végzendő munkákra érvényes.

Nyíregyháza, 2013. június 26.

TIGÁZ-DSO
Földgázelosztó Kft.
FÖLDGÁZELSZÍTÁS
TERÜLETI ÜZEMELTETÉSI EGYSÉGE DEBRECEN
4030 Debrecen, Híd u. 1.
11.



Nyakas László
üzemeltetési főmunkatárs
TIGÁZ-DSO Kft.

Bakó Barnabás

Tiszavasvári

Vasvári Pál u. 69.

Ikt.sz.:K-209-57/2013

Tárgy: Közműegyeztetés

Közműkezelői Nyilatkozat

Bakó Barnabás a benyújtott helyszínrajz alapján a Tiszavasvári Kossuth L. u. 2854/3 hrsz-ú területen tervezett közterület bontási munkák végzéséhez kapcsolódóan közműegyeztetést kért.

A tervezett közterület bontási területen az általunk üzemeltetett közmű (ivóvíz, szennyvíz) nem érintett.

Kivitelezési munkák megkezdése előtt a közterületen végzendő munkákhoz a közterület tulajdonosától a közterület bontási engedélyt meg kell kérni!

Kivitelezés során be kell tartani a vonatkozó jogszabályi és szabványügyi előírásokat!

A tervezett bontási munkákhoz a fent felsoroltak betartása mellett hozzájárulok.

Tiszavasvári, 2013.07.18.

Tisztelettel:



Pogácsás Ágnes